

Acápites						Consulta u Observación	Respuesta
N° Orden	Documento	Sección	Numeral	Líteral	Pág.		
1	CONDICIONES TÉCNICAS	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ARQUITECTURA	2	C	2	<p>De acuerdo a la Especificaciones, requieren paneles tipo sándwich de 70 y 60 mm para muros perimétricos e interiores respectivamente, los cuales se producen a pedido y teniendo en cuenta la premura de la habilitación del Hospital, solicitamos que se considere nuestra siguiente Propuesta que mejoraría incluso la solución técnica requerida:</p> <p>Pared con panel interior de 40 mm, cámara de aire de 40 mm y panel exterior de 40 mm, se puede colocar recubrimiento exterior con lo que se consigue un gran aislamiento térmico y acústico. (Adjuntamos, fotos de módulos utilizando este recubrimiento exterior. Así mismo, enviamos la propuesta técnica de los módulos que hemos habilitado en otros proyectos con paneles tipo sándwich de 40mm, y se puedan considerar como otra alternativa técnica de construcción.)</p>	Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas
2	CONDICIONES TÉCNICAS	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	8		17	<p>U-PLC como razón social no puede aportar exactamente la experiencia previa que ustedes solicitan en construcción de Hospitales Modulares. Si puede aportarla desde el punto constructivo, dado que hemos construido innumerables instalaciones modulares tanto, en Perú como a nivel internacional, así como suministrado diferente equipamiento como el que solicitan. Si podemos cumplir con la experiencia previa a través de nuestra matriz en España, UCALSA, a través de un Consorcio con alguna de las empresas con las que habitualmente colabora. De este modo, solicitamos que modifiquen el requerimiento para que:</p> <p>1.- La experiencia previa se pueda aportar en Consorcio. 2.- La experiencia previa se pueda aportar a través de subcontratistas nominados por U-PLC que aportarían la experiencia requerida en cuanto al suministro del equipamiento médico, dado que en lo que respecta a las instalaciones como tal, sí tenemos experiencia. O aportar del mismo modo, un subcontratista nominado que poseyera una experiencia mayor en construcciones modulares.</p>	<p>No hay restricción para que la experiencia solicitada pueda ser acreditada en Consorcio (Ver Numeral 18.2 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ). Por otro lado, un proveedor puede acreditar la experiencia de su casa matriz como suya, siempre y cuando sea una sucursal, por ser una prolongación de la misma (no es una persona jurídica distinta). Lo anterior no aplica para el caso de subsidiarias, pues éstas son personas jurídicas independientes de una casa matriz.</p> <p>La experiencia es la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta en el tiempo. En ese sentido, no es posible acreditar la experiencia de terceros (subcontratistas), como propia. Sin embargo, los proveedores pueden participar en consorcio para complementar recursos y capacidades.</p> <p>Al respecto se precisa el numero 8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS de las Condiciones Técnicas: La empresa deberá demostrar experiencia en servicio de montaje de hospitales modulares o infraestructura hospitalaria para atenciones de menor a mayor complejidad, es decir, para atención de pacientes con afectaciones simples, graves, críticas o incluso en estado terminal. Asimismo, se considerarán válidas la experiencia en montaje y/o implementación y/o construcción y/o edificación de módulos prefabricados y/o armables, y estructuras de soporte, para uso en vivienda, salud, oficinas administrativas e industria; por un monto acumulado mayor a S/ 8,000 000.00 (Ocho millones con 00/100 soles) realizado en los últimos tres (03) años a la fecha de presentación de propuestas.</p>