

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS							
		Acápites					
N° Orden	Documento	Sección	Numeral	Literal	Pág.	Consulta u Observación	Respuesta
1		GENERALES				Se solicita ampliacion de plazo de 7 dias para la correcta elaboracion de la propuesta.	Debido a la emergencia sanitaria declarada en nuestro país, PETROPERÚ requiere contar con el servicio en el menor plazo posible, por lo que se mantiene el Cronograma establecido. Sin perjuicio a ello, cualquier modificación será comunicada oportunamente a los proveedores.
2		GENERALES				Confirmar si el personal de contratista debe pasar cuarentena antes de iniciar los trabajos de montaje en el lugar de la obra. ¿Cuántos días?	El personal del contratista debe sujetarse a la normatividad establecida para el reinicio de las obras de construccion, lo cual, debe estar establecido en su Plan de Vigilancia, prevención y control COVID-19.
3		GENERALES				Confirmar si PETROPERÚ S.A. se encargará de todos los gastos de personal de contratista durante los dias de cuarentena.	El personal que participe del servicio no tendrá dependencia de ninguna naturaleza con PETROPERPÚ, por lo tanto, le corresponde al CONTRATISTA definir estos aspectos.
4		GENERALES				Proporcionar imágenes y/o videos de la losa de concreto existente donde se construira el hospital modular.	Al respecto se precisa el numeral 23 APÉNDICES de las Condiciones Técnicas se ha incorporado el Apéndice 10: Fotos referenciales del Hospital II Talara.
5	CONDICIONES TÉCNICAS	OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA	15		18	Indicar que facilidades brindara PETROPERÚ S.A. en el lugar de construccion: alojamiento, alimentacion, traslado interno de personal, etc.	PETROPERÚ no brindará las facilidades señaladas. Ver numeral 15. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
6	CONDICIONES TÉCNICAS					Indicar tiempo y distancia desde la obra hasta los botaderos autorizados para la eliminacion de los materiales excedente.	Es responsabilidad del Contratista disponer el material excedente en espacios autorizados por las entidades competentes. Según el espacio que determine debe calcular el tiempo y la distancia.
7	CONDICIONES TÉCNICAS	DESCRIPCIÓN GENERAL	2		1	¿Se puede proponer modulos con estructuras y materiales según estandar del postor?	Los requerimientos del Servicio se encuentran definidos en las Condiciones Técnicas.
8	CONDICIONES TÉCNICAS					¿Se puede proponer modulos con sistema constructivo prefabricado con estructura de madera?	Los requerimientos del Servicio se encuentran definidos en las Condiciones Técnicas.
9	CONDICIONES TÉCNICAS					Proporcionar plano de distribucion en formato DWG (autocad), para elaborar la modulacion optimizada del hospital.	Se precisa el numeral 16. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDAD DE PETROPERU de las Condiciones Técnicas Todos los requerimientos, necesidades y responsabilidades corren a cuenta del CONTRATISTA. Sin perjuicio a ello, PETROPERÚ entregará al Contratista el Plano de Ubicación del Hospital II Talara al inicio del Servicio, así como el plano de red eléctrica, línea de agua y desagüe. Asimismo, se ha incluido al numeral 23 APÉNDICES de las Condiciones Técnicas, el Apéndice 10: Fotos referenciales del Hospital II Talara.
10	CONDICIONES TÉCNICAS					Confirmar si requiere parámetros de temperatura (19°C o 23°C) que se debe considerar en el interior del hospital?	Se definirá en la Ingeniería de Detalle
11	CONDICIONES TÉCNICAS					Confirmar si forma parte del alcance de servicio de la propuesta las instalaciones de gases medicinales.	No es parte del alcance del Servicio.
12	CONDICIONES TÉCNICAS					¿Se requiere salidas de gases medicinales (oxígeno y vacío medicinal) en las cama de la salas de hospitalizacion y UCI?	No es parte del alcance del Servicio.
13	CONDICIONES TÉCNICAS					¿En que ambientes se requiere salidas de aire comprimido?	No es parte del alcance del Servicio.
14	CONDICIONES TÉCNICAS					En el requerimiento indican "La propuesta deberá incluir el suministro e instalación del Sistema Contra Incendio" ¿Se debe considera sistema convencional o inteligente?	Se precisa el numeral 2 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO numeral H. INSTALACIONES ALARMAS CONTRA INCENDIO La propuesta deberá incluir el suministro e instalación del Sistema Contra Incendio, así como los equipos portátiles que exige la normativa para este tipo de instalaciones. Se deberá considerar un SCI con sistema Inteligente, ya que el sistema será para un "Hospital Modular". Considerando que, la atención del SCI ante una emergencia y/o contingencia deberá actuar de manera inteligente. Además, se deberá complementar con: memorias de cálculo, diagramas unifilares, plano de ubicación de los componentes, programación, manual de mantenimiento, operación y capacitación del mantenimiento y operación en el manejo y/o uso del SCI.
15	CONDICIONES TÉCNICAS					¿Forma parte de la solicitud de cotizacion considerar sistema de circuito cerrado de television (CCTV)?	No forma parte del alcance del servicio.
16	CONDICIONES TÉCNICAS					¿En que ambientes se requiere sistema de circuito cerrado de television (CCTV)?	Ver respuesta a la Consulta N° 15
17	CONDICIONES TÉCNICAS					¿Forma parte de la solicitud de cotizacion control de acceso al hospital y en ambientes interiores?	No es parte del alcance del Servicio.
18	CONDICIONES TÉCNICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS				Proporcionar plano con la ubicación del punto de conexión exterior electrico para considerar en la propuesta la interconexión eléctrica del hospital modular con las redes existentes.	Ver respuesta a la Consulta N° 9
19	CONDICIONES TÉCNICAS					Confirmar que NO forma del alcance del servicio realizar excavación en roca en ningún grado de dureza.	No forma parte del alcance del servicio realizar excavación en roca en ningún grado de dureza
20	CONDICIONES TÉCNICAS					Para el calculo de la capacidad de los tableros, indicar la potencia promedio de los equipos medicos electricos.	Se precisa el numeral 2 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO literal B: Descripción General Datos referenciales: Carga instalada 117.5 Kw Factor de demanda: 0.69 Máxima demanda: 81.55 Kw
21	CONDICIONES TÉCNICAS					Proporcionar estudio de resistividad de terreno del lugar para dimensionar sistema de puesta a tierra.	Al respecto se precisa el numeral 2 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO literal J SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (EXTERIOR) de las Condiciones Técnicas: • Se deberá considerar como mínimo 06 pozos de tierra con un resultado general de 05 Ohmios como medición general, mediante electrodos de cobre electrolítico al 99% de 5/8" (instalación horizontal) con relleno de tierra de chacra tratada y bentonita y/o dosis químicas de Thorgel. El Contratista deberá considerar realizar un estudio de resistividad del terreno. Para lo cual el Contratista deberá considerar presentar una propuesta para el aterramiento del módulo proponiendo una malla perimetral (aterramiento tipo anillo) para lograr un sistema más eficiente, pero se deberá independizar o aislar "el aterramiento para el sistema eléctrico" y el "aterramiento para los equipos de laboratorio (electrónicos).
22	CONDICIONES TÉCNICAS	INSTALACIONES SANITARIAS				Proporcionar plano con la ubicación del punto de conexión exterior de agua potable para considerar en la propuesta la interconexión sanitaria del hospital modular con las redes existentes.	Ver respuesta a la Consulta N° 9
23	CONDICIONES TÉCNICAS					Proporcionar plano con la ubicación del punto de conexión exterior de desagüe para considerar en la propuesta la interconexión sanitaria del hospital modular con las redes existentes.	Ver respuesta a la Consulta N° 9
24	CONDICIONES TÉCNICAS	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2	K		Las especificaciones técnicas (EE.TT) de los equipos son datasheets de equipos provenientes de China (Ejemplo los 45 monitores que son de la marca COMEN, modelo C90) y según las bases solo se tiene 60 dias para el montaje y puesta en marcha con lo cual no se podrían cumplir con los plazos. Confirmar si se puede proponer equipos de proveedores locales.	No existe restricción en las Condiciones Técnicas para proponer equipos de proveedores locales. El equipamiento debe cumplir con las Especificaciones Técnicas requeridas.
25	CONDICIONES TÉCNICAS	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2	K		Indicar la cantidad de parámetros que se están requiriendo en los monitores. Especificar si es de 05 parámetros (Recuperación), 07 u 08 parámetros (UCI).	Ver Apéndice N° 7: MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARÁMETROS
26	CONDICIONES TÉCNICAS	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2	K		Indicar la cantidad de accesorios que se necesita por cada equipo (de acuerdo a los parámetros).	Ver Apéndice N° 7: MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARÁMETROS
27	CONDICIONES TÉCNICAS	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2	K		De los 45 monitores ¿cuántos monitores son de 05, 06, 07 u 08 parámetros? para poder considerar los precios correctos en la propuesta.	Ver Apéndice N° 7: MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARÁMETROS
28	CONDICIONES TÉCNICAS	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2	K		En el ítem 4 DEA: Son propias de la marca Cardiac Science, modelo Powerheart G3 plus. ¿Se puede cotizar uno similar al modelo powerheart?	No existe restricción en las Condiciones Técnicas respecto a las marcas. El equipamiento debe cumplir con las Especificaciones Técnicas requeridas.
29	CONDICIONES TÉCNICAS	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2	K		En el ítem 5: ECG ¿Se puede cotizar uno modelo similar?	El equipamiento debe cumplir con las Especificaciones Técnicas requeridas.