

**ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
IDENTIFICACION DE PROVEEDOR (SPC-0001-2021)
SERVICIO DE CLIMATIZACION DE SALAS RIE'S Y OTS DEL PMRT.**

POSTOR: IREDI

En cuanto a la pre-cozación solicitada para el día 12.02.2021, tenemos una consulta en cuanto al punto A.3. facilidades eléctricas: Si bien es cierto el suministro eléctrico será entregado por PETROPERU mediante (01) circuito en 220V en cada subestación del PMRT, para ello la empresa

contrasta realizará las labores de "montaje de tableros, conexión y todo lo necesario para la energización de los equipos de aire acondicionado a instalar en cada subestación eléctrica del PMRT.

Estos tableros serán suministrados por PETROPERU o la empresa contrasta debe incluir en su formato de propuesta económica el suministro de dichos tableros.

Respuesta 1.

Los tableros serán suministrados por el CONTRATISTA y deben incluirse en el formato de propuesta económica del APENDICE 2 - ITEM 3.

De igual forma se adjunta actualización de APENDICE 2 y Literal A.3 del APENDICE 1 de las Condiciones técnicas visadas por el nivel correspondiente.

POSTOR: VILOCRU S.A.C.

Consulta N°01

Con relación a la Tabla N°1 Requerimientos de Equipos A/C por subestación, RIE'S, hemos tomado nota que no están considerando el suministro de Tableros Eléctricos los cuales forman parte del equipo para su conexión y puesta en marcha, para la RIE 1, 02 TABLEROS, RIE 2, 02 TABLEROS, RIE 3 01 TABLERO, RIE 4 01 TABLERO, RIE 5 01 TABLERO Y RIE 6 1 TABLERO, consultamos si estos tableros serán suministrados por Petroperú o deberán ser incluidos en las partida del Ítem, 2 del Apéndice 2, dentro del costo de Alquiler de Equipos de Aire Acondicionado.

Respuesta 1.

Los Tableros Eléctricos necesarios para el SERVICIO son del alcance de EL CONTRATISTA, y deben ser incluidos en la partida del Ítem 3-APENDICE 2 de las Condiciones Técnicas (adjuntas) revisadas con fecha 12.02.21.

Consulta N°02

Con respecto al punto 16 de las condiciones técnicas, Personal Requerido, Ingeniero Residente, por tratarse de equipos en alquiler el Ingeniero Residente consultamos el ingeniero debe permanecer en el área del servicio en la etapa de Instalación, una vez que los equipos estén operativos se podrá tener a cargo para el mantenimiento preventivo de los equipos cada dos meses un Técnico capacitado en Climatización

Respuesta 2.

El Ingeniero Residente es requerido para la ejecución del SERVICIO, el cual incluye instalación, mantenimiento u otra actividad del SERVICIO. Ver numeral 16 de las Condiciones Técnicas.

Consulta N°3

La Forma de Pago, de la Partida A.1 MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, solicitamos reconsiderar los porcentajes de esta partida global detallando 60% al montaje de los equipos y 40% al desmontaje de equipos, toda vez que las facilidades para montaje como son andamios y otros, son los mismos para el desmontaje que a la vez el desmontaje considera dejar resanadas las instalaciones tal como fueron entregadas.

Respuesta 3.

Los porcentajes de valorización de la partida MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO son los indicados en el párrafo "Forma de Pago" del Literal A.1- Apéndice 1 de las Condiciones Técnicas.

Consulta N°04

Por tratarse un servicio de alquiler con un plazo de ejecución de 3 meses, solicitamos reconsiderar que podrán instalarse equipos de segundo uso en perfecto estado de operatividad, con el compromiso de reponer algún equipo con las mismas características de ser el caso.

Respuesta 4.

Los equipos de Aire Acondicionado deberán cumplir lo indicado en el en el párrafo “Descripción de la partida” del Literal A.2- Apéndice 1 de las Condiciones Técnicas.

Con respecto al termino “nuevos” del literal B-Apéndice 1, que se muestra a continuación, este término hace referencia al SERVICIO el cual podría instalar equipos A/C en reemplazo de los existentes, mas no hace referencia a una condición de primer uso o nuevo de los equipos A/C.

“...inmediatamente seguirá el montaje de los nuevos equipos A/C, con sus conexiones, recarga de gas y demás actividades relacionadas para que al final de la jornada diaria estos equipos nuevos queden operativos y en óptimo desempeño. Al igual que una vez que todos los equipos A/C nuevos se encuentren...”