



NOTAS GENERALES:

A. PARA CONSULTAR LA SIMBOLOGIA GENERAL DEL PROYECTO VER DIAGRAMAS:
Nº. 02070-GEN-PRO-PID-001 AL 009-1/2/3.

B. TODOS LOS TAGS DE INSTRUMENTOS ESTAN PRECEDIDOS POR EL CODIGO RG2

C. LAS LINEAS CON CODIGO "INT" PERTENECEN A INTERCONEXIONES. PARA CONSULTAR INFORMACION SOBRE ESTAS LINEAS DEBEN REFERIRSE AL DOCUMENTO N° 02070-INT-PRO-LIS-001.

NOTAS:

1. VALVULAS DE AISLAMIENTO INSTALADAS CON EL VASTAGO ORIENTADO HORIZONTAL O HACIA ABAJO.
2. CONDENSADO POTENCIALMENTE ACEITOSO.
3. FLUJO BIFÁSICO. ANCLAR ADECUADAMENTE.
4. EN EL CASO DE NO PODER MANTENER EL DRENAJE (SIN BOLSILLOS) SE DEBERÁ INSTALAR DRENAJES EN LOS PUNTOS BAJOS DEL CABEZAL CON CONEXION AL SISTEMA DE ANTORCHA.

08	20/06/2018	EDICION COMO CONSTRUIDO	NPR	JLT	EPJ	FPU	JMS	MRM
07	22/07/2016	EMITIDO PARA CONSTRUCCIÓN REVISADO FINAL	MJS	MAQ	VCF	JDM	EAR	LJS
06	30/09/2015	EMITIDO PARA CONSTRUCCION REVISADO	MJS	MAQ	LVV	JDM	ARR	MHC
05	30/01/2015	EMITIDO PARA CONSTRUCCIÓN	MJS	MAQ	LVV	JDM	ARR	MHC
Rev.	Fecha	Descripción	Dibuj.	Comp. Proc. Dig/ Proc.	Comp. Tub/Inst	Aprob.		