



**REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL**

Día operativo	17-Ene-21
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	24,525	1,472	880	3.78	24.24
PSR Arequipa SUR	9,000	808	308	3.95	24.23
PSR Tacna	21,420	1,238	657	3.81	33.55
PSR Moquegua	170	29	0	3.59	33.78
PSR Ilo	197	29	0	3.81	34.85
PSR La Joya	18,495	962	250	4.00	26.67
Total Distribuido	73,807				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	73,807	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.